

別表第2(第9条関係)

区域	揚水設備の基準
地盤沈下区域	<p>次の1又は2の要件を満たすもの</p> <p>1 地下水還元熱交換方式による揚水設備であって、地下水を空気に接触させないもの</p> <p>2 地上式揚水機を使用する揚水設備であって、次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>深度 40m以下</p> <p>ケーシング口径 80mm以下</p> <p>定格出力 1.1kw以下</p> <p>吐出口径 32mm以下</p>
周辺区域	<p>次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>深度 40m以下</p> <p>ケーシング口径 100mm以下</p> <p>定格出力 1.1kw以下</p> <p>吐出口径 32mm以下</p>
大和第1区域	<p>次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>ケーシング口径 150mm以下</p> <p>定格出力 2.2kw以下</p> <p>吐出口径 50mm以下</p>
塩沢第1区域	<p>次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>深度 44m以下</p> <p>ケーシング口径 150mm以下</p> <p>定格出力 2.2kw以下</p> <p>吐出口径 50mm以下</p>
塩沢第2区域	<p>次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>ケーシング口径 150mm以下</p> <p>ストレーナー深度 80m以上</p> <p>定格出力 5.5kw以下</p> <p>吐出口径 50mm以下</p>
塩沢第3区域	<p>次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>ケーシング口径 150mm以下</p> <p>ストレーナー深度 50m以上</p> <p>定格出力 5.5kw以下</p> <p>吐出口径 50mm以下</p>
その他の区域	<p>次の基準のすべてを満たすもの</p> <p>ケーシング口径 150mm以下</p> <p>定格出力 5.5kw以下</p> <p>吐出口径 50mm以下</p> <p>ただし、地理的条件から帯水層の存在が不確実であり、上記基準が適当でない場合は、その地層や地質条件などを考慮する。</p>